


**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 08/12/2017



MATERIAU PRESENTE PAR :

REFERENCE COMMERCIALE : skai® Parotega NF / skai® Palma NF

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu enduit : 85% PVC-compound ,
15% CO knitted fabric
Masse surfacique : 780 ± 50 g/m²
Epaisseur : 1,0 et 1,4 mm
Coloris présenté : Divers

NATURE DES ESSAIS : Essais au brûleur électrique

CLASSEMENT :



Valable sur la face
enduite seulement

Valable pour toute application non couverte par l'article AM18

DURABILITE DU CLASSEMENT : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 19634-17 du 08/12/2017
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 08/12/2017

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER



Responsable de l'essai

Marcellin LUKUSA

