

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Délivré en extension du PV n°17-01364 L, valable jusqu'au 02 juin 2022 date de fin de validité du 1^{er} PV

PROCES-VERBAL N°17-01364-2 L

Et 0 annexe de 0 page

MATERIAU présenté par : ABITEX SRL
Via E. Fermi 9/11
35010 Cadoneghe (PD)
ITALIE

MARQUE COMMERCIALE : FR53
Voile

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% polyester Trévira CS ignifugé dans la masse
Masse surfacique mesurée : Produit issu d'une gamme allant
d'environ 40 à 80 g/m²
Epaisseur mesurée : Produit issu d'une gamme allant d'environ 0.1 à 0.2 mm
Coloris : gamme de divers blancs

RAPPORT D'ESSAI : N° 17-001364 E1 - V1 du 02 juin 2017

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT :

M 1

 Valable sur face d'usage uniquement, pour toute application non couverte par l'article AM18 du règlement ERP

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 17 mars 2021



Olivier PALLAS
Ingénieur Tests et Essais